Città di Palermo

LAVORI DI RINNOVAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE QUARTIERI ORETO - STAZIONE - VILLA GIULIA

PROGETTO ESECUTIVO

TAV. 7.1.bis

OGGETTO
PLANIMETRIA NUOVO IMPIANTO CORSO TUKORY

Progetto prelim. ☐
Progetto definit. ☐
Progetto esec. ☒
SCALA 1:500

Gruppo di progettazione:	*AMG Energia SpA*
Il Direttore dei Lavori:	*P.I. Salvatore Montalto*
Il Direttore Operativo:	*Geom. Luigi Bonda* 18/03/2014
Il Direttore Operativo:	*Geom. Benedetto D'Anito*
Responsabile Unico del Procedimento:	*Ing. Antonio Tinè*

LEGENDA

- (P) Palo in ghisa H= 7 m tipo "Palermo" con corpo illuminante tipo AS 200 SAP
- (Q) Palo in pressofusione di Al H= 4 con corpo illuminante
- ☐ Pozzetto 40 x 40 x 60
- Quadro Elettrico
- Tubo in tricoe diametro 90
- Mx Numero di muffole in resina colata
- n.n. Numero identificativo della strada. Numero del punto luce
- xn.Ln Quadro di appartenenza e numero circuito. Numero della fase

Tutte le dorsali sono in cavo ARG7R di sezione come indicato in planimetria
Tutte le derivazioni ai corpi illuminanti sono in cavo ARG7R 2 x 1 x 2,5 mmq