



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO  
C.F. e P.I.V.A.: 05841760829

**Dipartimento di Prevenzione**  
**UOSD Coordinamento Attività Territoriali di**  
**Prevenzione Area3**

Web [www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org)  
e-mail [coordinamentoprevenzionearea3@asppalermo.org](mailto:coordinamentoprevenzionearea3@asppalermo.org)  
e-mail.pec [coordinamentoprevenzionearea3.pec@asppa.it](mailto:coordinamentoprevenzionearea3.pec@asppa.it)

A  
Comune di Palermo  
Area del Patrimonio  
Settore Politiche ambientali  
[settorepoliticheambientali@cert.comune.palermo.it](mailto:settorepoliticheambientali@cert.comune.palermo.it)

OGGETTO: DPCM 21/01/2021 PNRR M5C2.1 "Giardino Pubblico in area compresa tra via Leonardo da Vinci e vie Ruggieri, De Grossis, Di Blasi, Politi ( Villa Turrisi).

In relazione alla Vs. nota prot. AREG/853125/2024 del 20/06/2024 non si ravvisano inconvenienti dal lato igienicosanitario alle seguenti condizioni:

- A. Le rappresentazioni grafiche appaiono incomplete, per cui occorre che nel progetto esecutivo vengano prodotte piante con le diverse reti ben distinguibili tra loro (ad esempio le reti potabili e non potabili di alimentazione, talora, appaiono indistinte o mancanti, alcune fontanelle apparirebbero alimentate dalla rete non potabile, ecc);
- B. Le tubature delle reti idriche potabile e non potabile siano totalmente separate e sempre distinguibili tra loro;
- C. Venga attuato ogni provvedimento tecnico a tutela delle reti dall'eventuale presenza di legionella, con particolare riguardo al rispetto del D.A. della Salute Regione Sicilia 05/08/2015;
- D. Le acque, eventualmente ritenute balneabili, rispettino i limiti tabellari di legge per tale utilizzo;
- E. Nel caso di interferenze tra reti idropotabili e reti fognarie, venga garantita l'assoluta protezione di tali reti, con particolare riguardo alla rete idropotabile, nel rispetto di quanto previsto dagli allegati 3 e 4 della Delibera CITAI del 04/02/1977 in termini di distanze tra le reti, loro posizione reciproca e manufatti adeguati di protezione;
- F. In merito alla rimozione dei manufatti preesistenti, si raccomanda ogni cautela in merito alla possibile presenza di materiali pericolosi per la salute collettiva (amianto, altri materiali pericolosi, ecc..).

Per quanto attiene le valutazioni sull'impianto fotovoltaico, il relativo parere preventivo dovrà essere ottenuto dal Servizio Ambienti di Vita e dalla Medicina del Lavoro di questa ASP di concerto con l'ARPA, per effetto dell'art. 5 del D.A. della Salute n.699/022.

Si chiede contestualmente, in applicazione del vigente Tariffario Unico regionale delle prestazioni di cui al DARS 04.06.2004, di produrre l'attestazione allo scrivente Ufficio di pagamento dei diritti sanitari che potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- versamento sul c/c postale n. 19 721 901 intestato a: A.S.P. DI PALERMO Dipartimento di Prevenzione – UOSD Area3 - causale: parere opere pubbliche: .....
- bonifico bancario sul numero di conto (IBAN: IT39 L 01005 04600 000000 218200) detenuto da questa Azienda presso la Banca Nazionale del Lavoro;
- per gli Enti Pubblici soggetti a Tesoreria Unica: bonifico bancario sul numero di conto di contabilità speciale (IBAN: IT10J0100003245515300306498) detenuto da questa Azienda presso la Banca d'Italia (codice di tesoreria: 0306498 ASP PALERMO).

La relativa tariffa, sulla base del citato D.A., risulta correlata all'importo complessivo dei lavori secondo il seguente schema:

per opere pubbliche	fino a € . 260.000	€ 132,60
	da € . 260.001 a 320.000	€ 163,20
	da € . 320.001 a 2.500.000	€ 357,00
	da € . 2.500.001 a 5.000.000	€ 510,00
	oltre € . 5.000.000	€ 1.020,00

I sopraelencati importi sono comprensivi della quota ENPAM del 2%.

Il Responsabile della UOSD  
Dr. Filippo Isca