PON FESR "SICUREZZA PER LO SVILUPPO"
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 - 2013

OBIETTIVO OPERATIVO 2.8

Comune di Palermo
Area della Gestione Del Territorio
Settore Opere Pubbliche



RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA LAVANDERIA COMUNALE DI VIA CIRRINCIONE snc SEDE DELLA LEGALITÀ A BRANCACCIO

PROGETTO ESECUTIVO

IMPIANTI TECNOLOGICI (elettrico e illuminazione)
SCALA 1:20

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

arch. Giuseppe Lopes (Coordinatore del gruppo)
arch. Bruno Cirrito
geol. Aldo Carmelo Pisano (geologo)
Ing. Leonardo Trifoli (impiantista)
Ing. Calogero Vinci (strutturista)

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

arch. Giuseppe Lopes (Coordinatore del gruppo)

STAFF DEL RUP

arch. Gabriella Mineudo
esp.to prog. Dario Guezi

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Valentina Vadalà



PLANIMETRIA SOPPALCO
SCALA 1:50



PLANIMETRIA SCALA 1:50

LEGENDA

- Contatore di energia elettrica dell'ente distributore
- Quadro elettrico
- Apparecchio di illuminazione collegato al circuito alimentato da UPS per illuminazione di emergenza
- Apparecchio di illuminazione per interno con lampade fluorescenti compatte da 2x18W, per fissaggio a soffitto o parete
- Apparecchio di illuminazione di emergenza, lampada fluorescente compatta da 18W, autonomia 1 ora
- Apparecchio a sospensione a luce diffusa, sospeso con almeno n.4 cavi in acciaio, struttura stampata in rotazionale in polietilene, diffusore in alluminio, diametro 90 cm, dotato di n.6 lampade fluorescenti compatte da 24W
- Apparecchio a sospensione a luce diffusa, sospeso con almeno n.4 cavi in acciaio, struttura stampata in rotazionale in polietilene, diffusore in alluminio, diametro 150 cm, dotato di n.8 lampade fluorescenti compatte da 36W
- Aspiratore per espulsione aria direttamente all'esterno
- Sensore per accensione e spegnimento automatico luci
- Touch screen per il controllo di luci, azionamento aperture automatiche, allarmi, ecc.
- Lettore transponder per attivazione/disattivazione luci e allarme secondo un programma prestabilito
- Comando luci sala
- Quadro prese per postazione di lavoro costituito da una sezione energia con n.1 prese UNEL 10/16A+T (centrale-laterale) e n.2 prese bipasso 10/16A+T e da una sezione trasmissione dati/fonia con n.2 connettori RJ45
- Attacco fisso per il comando dell'apertura-chiusura degli infissi e delle relative tende
- N.2 prese bipasso 10/16A
- Dispersore a picchetto per impianto di messa a terra
- Centrale antintrusione
- Centrale antincendio
- Videoproiettore installato a soffitto
- Pulsante con tirante e ronzatore
- Apparecchio di illuminazione per esterno da incasso a parete, lampada FLC 42W

N.B. Le sezioni delle linee di alimentazione si evincono dagli schemi unifilari dei quadri

Apparecchio a sospensione a luce diffusa



Tegole con applicazione del pannello fotovoltaico