



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 52 del 28.06.2019

Verbale n. 52

Oggetto: richiesta parere tecnico di pubblico spettacolo per la manifestazione denominata **PALERMO PRIDE** – Cantieri Culturali della Zisa – 28 GIUGNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **giugno** nel giorno **ventotto** presso i Cantieri Culturali della Zisa, in ottemperanza al verbale di riunione n. 48 del 25.06.19 e giusta convocazione mezzo mail del 26.06.2019, si è riunita in sopralluogo la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Gaetano Russo – *Amm. Comunale - Membro Effettivo – Presidente Vicario*;

L'Ing. Angelo Tortorici – *Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo*;

Il Dott. Antonino Zambito – *ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo*;

Il Dott. Girolamo Renda - *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;

L'Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;

L'Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;

L'Ing. Antonio Musso – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;

L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica)*;

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 30.09.2011;

Visto il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo – Allegato n.11 – Disciplina per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell'8.02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, "la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale" (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista l'istanza prot n. 802279 del 18.06.2019 con la quale il Sig. Massimo Milani nato a Roma il 2.11.1954 e residente a Roma in Viale della Pineta di Ostia n. 2, n .q. di Legale Rappresentante del Coordinamento PALERMO PRIDE, chiede il parere tecnico di pubblico spettacolo per la manifestazione denominata **PALERMO PRIDE** che si terrà presso i CANTIERI CULTURALI DELLA ZISA in data 28 GIUGNO 2019, per una ricettività massima di 2.450 (duemilaquattrocentocinquanta) persone.

Vista la documentazione allegata alla superiore istanza:

- Relazione Tecnica Descrittiva Generale datata 14/06/2019 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Relazione Tecnica ai sensi del D.M. 19.08.96 datata 14/06/2019 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Piano di Emergenza e di Evacuazione datato 14/06/2019 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Relazione Impianto Elettrico datata 14/06/2019 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 52 del 28.06.2019

- Relazione di Calcolo degli Allestimenti datata 14/06/2019 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Planimetria del sito datata 8/06/2019 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Disegni e schede tecniche riguardanti gli allestimenti datate 14/06/2019 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Relazione di Calcolo Strutturale Mario Orlando e Figli.

Vista la nota n. 819925 del 25.06.19 con la quale l'Ing. Laura Trovato allegata la seguente documentazione:

- Piano Sanitario SUES 118;
- Relazione Impianto Elettrico – Integrazione e Sostituzione - datata 24/06/2019 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso.

Visto il verbale di riunione della CCVLPS n. 48 del 25.06.19;

Peso atto dei contenuti della nota prot. 75 del 25.06.19 avente come oggetto: *Manifestazione del Gay Pride 2019*, a firma del Vice Sindaco;

Vista la documentazione prodotta in sede di sopralluogo:

- Piano SUES 118 prot. n. 1017 del 19.06.19;
- Dichiarazione di corretto montaggio parti strutturali a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso datata 28.06.19;
- Collaudo delle strutture montate e dichiarazione sulla solidità e sicurezza dei carichi sospesi a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso datata 28.06.19;
- Area della Cultura - Atto d'Obbligo n. 127 del 27.06.19;
- Servizio locazione bagni mobili;
- Comunicazione Area Servizi alla Città - SCIA Alimentare;
- Dichiarazione di Conformità alla Regola d'Arte L. 186/68 a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso datata 28.06.19;
- Verbale di Misurazione del Valore di Resistenza OHMICA dell'Impianto di Terra a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso datata 28.06.19;
- Ordinanza n. 110 del 27.06.19 – Servizio Ambiente – Autorizzazione in deroga ai sensi della L. n. 447/95 e al Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 435/2015 – Manifestazione PALERMO PRIDE;
- Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali – Cantieri Culturali della Zisa del 27.06.19;
- Dichiarazione in merito ai due generatori gruppi elettrogeni di potenza massima 5 kw a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso datata 28.06.19 e relativa integrazione in merito all'impianto elettrico fisso ai servizi chimici e alle vie di accesso con relativa planimetria allegata;

Dall'esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda l'aspetto strutturale:

Vista la documentazione prodotta in sede di sopralluogo nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Preso in esame la documentazione prodotta e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

Per quanto riguarda la prevenzione incendi:

Si prende atto della dichiarazione, agli atti, con la quale l'Ing. Laura Trovato e l'Ing. Felice Luigi Grasso dichiarano che durante la manifestazione sarà presente una squadra di presidio AMG per il pronto intervento sull'impianto elettrico fisso in dotazione ai Cantieri Culturali della Zisa, preso atto altresì del transennamento posto ad almeno due metri dal muro di contenimento della strada sterrata di accesso, come da grafico allegato; i wc chimici rimarranno come attualmente collocati. Da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

Per quanto riguarda la polizia municipale:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto acustico:



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 52 del 28.06.2019

Vista l'Ordinanza n. 110 del 27.06.19 – Servizio Ambiente – Autorizzazione in deroga ai sensi della L. n. 447/95 e al Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 435/2015 – Manifestazione PALERMO PRIDE, nulla da rilevare.

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

Conclusioni del Presidente:

Premesso quanto sopra, la Commissione esprime parere tecnico **favorevole** per lo svolgimento della manifestazione denominata **PALERMO PRIDE** che si svolgerà giorno 28 giugno 2019 presso lo spazio aperto all'interno dei Cantieri Culturali della Zisa con **una capienza massima di 2.450 (duemilaquattrocentocinquanta) persone (pubblico in piedi)**.

Il Sig. Massimo Milani nato a Roma il 2.11.1954, *n .q.* di Legale Rappresentante del Coordinamento PALERMO PRIDE organizzatore dell'evento di che trattasi è tenuto ad osservare le condizioni d'esercizio di seguito elencate a tutela dell'igiene, sicurezza del sito e dell'incolumità pubblica:

1. Devono essere appositamente transennate, o comunque rese inaccessibili, le aree all'interno delle quali ricadono componenti dell'impianto elettrico;
2. L'Assistenza sanitaria dovrà essere assicurata dal momento dell'apertura dei cancelli al pubblico sino al completo deflusso dello stesso, secondo il Piano Sanitario di Emergenza approvato dalla U.O. SUES 118;
3. I servizi igienici dovranno essere costantemente mantenuti con buoni livelli di igiene e forniti di tutto il materiale a perdere;
4. Tutte le vie di esodo dovranno rimanere libere da ostacoli, ivi compresi automezzi ed apparecchiature;
5. I cancelli e i varchi delle uscite di sicurezza, idoneamente segnalati dovranno essere tenuti in posizione di massima apertura e presidiati;
6. Il piano della gestione dell'emergenza dovrà essere a disposizione del responsabile della sicurezza, delle Forze dell'ordine e dei VV.F.;
7. Lo spettacolo dovrà essere sospeso, ed il pubblico dovrà essere fatto defluire in sicurezza, in caso di avverse condizioni meteorologiche ed eventi calamitosi;
8. L'Attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e solo in presenza delle prescritte autorizzazioni.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario