



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 50 del 7.08.2018

Verbale n. 50

Oggetto: Richiesta parere tecnico per l'agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento del concerto dell'artista **Rosario Miraggio** che si svolgerà giorno **7 settembre 2018** presso il Centro Commerciale LA TORRE (Piazzale Esterno e Parcheggio).

L'anno duemiladiciotto del mese di **settembre** nel giorno **sette** presso i locali del Centro Commerciale La Torre sito in Via Assoro 25, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta convocazione del 5.09.2018, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Gaetano Russo – *Amm. Comunale - Membro Effettivo – Presidente Vicario*;
L'Ing. Salvatore Richiusa – *Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo*;
Il Dott. Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo*;
Il Dott. Benedetto Cassarà – *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;
L'Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;
L'Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;
L'Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;
L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica)*;
AGIS – *Assente*.

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell'8 02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, *“la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale”* (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista la richiesta prot. n. 1039049 del 3.8.2018, con la quale il Sig. Alfonso Fortunato nato a Saviano (NA) il 12.09.1972 e residente a Marigliano (NA) in Via Giannone n. 84, n. q. di Amministratore Unico del Consorzio commerciale LA TORRE, chiede il parere tecnico per agibilità di pubblico spettacolo per lo svolgimento del concerto dell'artista **Rosario Miraggio** che si svolgerà giorno 7 settembre 2018 presso il Centro Commerciale LA TORRE (Piazzale Esterno e Parcheggio) con una ricettività massima di **3.600 (tremilaseicento)** per il Piazzale antistante l'entrata del Centro Commerciale e **1.350 (milletrecentocinquanta)** persone per il parcheggio.

Esaminata la seguente documentazione prodotta in allegato alla predetta istanza:

1. Relazione Descrittiva Generale.
2. Bonifico Diritti Istruttoria.

Vista la nota n. 1085492 del 23.08.18 con la quale l'Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S. chiede ulteriore integrazione di natura tecnica;

Vista la nota prot. n. 1089571 del 27.8.2018, con la quale l'Ing. Laura Trovato integra la seguente documentazione:

- Planimetria del sito;
- Relazione tecnica ai sensi del D.M. 19.08.1996;
- Relazione secondo i modelli organizzativi e procedurali per manifestazioni pubbliche del 18.07.18;
- Piano di emergenza e di evacuazione;



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 50 del 7.08.2018

- Relazione tecnica riguardante gli allestimenti e schede tecniche relazione impianto elettrico;
- Piano Sanitario.

Vista la documentazione prodotta in sede di riunione da parte dell'Ing. Laura Trovato:

- Relazione integrativa a firma dell'Ing. Felice Luigi Grasso dalla quale si evince che l'accesso al concerto del pubblico è libero ma sottoposto a metaldetector e pass numerato;
- Autorizzazione temporanea all'occupazione del suolo pubblico per quanto concerne il Piazzale sito all'interno del Centro Commerciale LA TORRE;
- Dichiarazione conformità del quadro elettrico.

Visto il verbale di riunione n. 47 del 4.08.18 con la quale la Commissione ha deciso di effettuare un sopralluogo in data odierna;

Presa in esame la documentazione prodotta in data odierna:

- Relazione tecnica ai sensi del D.M. 19.08.1996;
- Relazione tecnica aggiornata;
- Dichiarazione di conformità alla regola d'arte;
- Verbale di misurazione impianto di terra;
- Dichiarazione di corretto montaggio parti strutturali;

Dall'esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda l'aspetto strutturale:

Visto quanto riportato nel precedente verbale di riunione n. 47 del 4.08.18, si prende atto della seguente documentazione resa dall'Ing. Laura Trovato (Ord. Ing. PA n. 9255) e dall'Ing. Felice Luigi Grasso (Ord. Ing. CT n. 2791) in data 07.09.18:

- "collaudo delle strutture montate e dichiarazione sulla solidità e sicurezza dei carichi sospesi";
- "Dichiarazione di corretto montaggio" delle parti strutturali con allegati schemi costruttivi di riferimento;

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Presa in esame la documentazione prodotta in data odierna e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Presa in esame la documentazione prodotta in data odierna e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

Per quanto riguarda prevenzioni incendi:

Presa in esame la documentazione prodotta in data odierna e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto acustico:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda polizia municipale:

In ordine all'area destinata al parcheggio e da sopralluogo effettuato in data odierna nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Vista l'autorizzazione rilasciata con D. D. n. 1031 del 29 agosto 18, nulla da rilevare.

Conclusioni del Presidente:

Premesso quanto sopra, la Commissione esprime parere tecnico **favorevole** per lo svolgimento del concerto dell'artista **Rosario Miraggio** che si svolgerà **giorno 7 settembre 2018** presso il Centro Commerciale LA TORRE sito in Via Assoro n.25 (Piazzale Esterno e Parcheggio) dalle ore 18.00 alle ore 23.00 con una ricettività di **2.160 (duemilacentosessanta)** persone per il Piazzale antistante l'entrata del Centro Commerciale e **1.900 (millenovecento)** persone per il parcheggio raso denominato giallo sottostante il superiore piazzale, per una ricettività totale di **4.060 (quattromilasessanta)** persone.

Il Consorzio Commerciale La Torre nella persona del Sig. Tommaso Brunetti nato a Villabate (PA) il 21.09.1956 organizzatore dell'evento di che trattasi è tenuto ad osservare le superiori prescrizioni e le condizioni d'esercizio di seguito elencate a tutela dell'igiene, sicurezza del sito e dell'incolumità pubblica:

1. devono essere appositamente transennate, o comunque rese inaccessibili, le aree all'interno delle quali ricadono componenti dell'impianto elettrico;
2. l'assistenza sanitaria dovrà essere assicurata dal momento dell'apertura dei cancelli al pubblico sino



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 50 del 7.08.2018

al completo deflusso dello stesso, secondo il Piano Sanitario di Emergenza approvato dalla U.O. 118;

3. i servizi igienici dovranno essere costantemente mantenuti con buoni livelli di igiene e forniti di tutto il materiale a perdere;
4. tutte le vie di esodo dovranno rimanere libere da ostacoli, ivi compresi automezzi ed apparecchiature;
5. i cancelli e i varchi delle uscite di sicurezza, idoneamente segnalati dovranno essere tenuti in posizione di massima apertura e presidiati;
6. il piano della gestione dell'emergenza dovrà essere a disposizione del responsabile della sicurezza, delle Forze dell'ordine e dei VV.F.;
7. lo spettacolo dovrà essere sospeso, ed il pubblico dovrà essere fatto defluire in sicurezza, in caso di avverse condizioni meteorologiche ed eventi calamitosi;
8. l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e solo in presenza delle prescritte autorizzazioni;

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario