



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 48 riunione del 9.6.2016

Verbale n. 48

Oggetto: Richiesta parere tecnico per agibilità di pubblico spettacolo dello “**Spazio all’aperto del Palazzo Belmonte Riso**” di Via Vittorio Emanuele - 365, per svolgere una rassegna di concerti di musica classica e jazz dal **29.06 al 05.8.2016**, con una ricettività massima di 200 (duecento) persone.

L’anno duemilasedici del mese di giugno nel giorno nove presso i locali del Polo tecnico di Via Ausonia - 69, giusta convocazione nota n. 881999 del 06.06.2016, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L’Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo -Presidente*;

L’Ing. Salvatore Richiusa – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo*;

IL Dott. Vincenzo Piricò – *ASP - Palermo – Membro Effettivo*;

Il Dott. Casimiro Chiello - *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;

L’Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;

L’Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;

L’Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;

Il Sig. Crispino Coniglio – *Amministrazione Comunale – Segretario*;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Vista le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del 16/01/2015, n. 124 del 15.9.2015;

Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” (Parte I) del Comune di Palermo;

Vista la richiesta prot. 869062 dell’1/6/2016, con la quale la Dott.ssa Valeria Li Vigni nata a Palermo il 24/01/1955, *n. q.* di Direttore del Museo di Arte Contemporanea Palazzo Riso della Regione Siciliana chiede il parere tecnico per agibilità di pubblico spettacolo dello “**Spazio all’aperto del Palazzo Belmonte Riso**” di Via Vittorio Emanuele - 365, per svolgere una rassegna di concerti di musica classica e jazz dal **29.06 al 05.8.2016**, con una ricettività massima di 200 (duecento) persone

Vista la seguente documentazione prodotta in allegato alla predetta istanza:

1. relazione tecnica;
2. elaborato grafico con planimetria generale dei luoghi;
3. dichiarazione a firma dell’Ing. Nicolò Navarra dell’1.6.2016;
4. convenzione tra la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana ed il Museo di arte moderna e contemporanea di Palazzo Riso del 23.5.2016;
5. autorizzazione prot. n. 26188 del 19.5.2016 del Dipartimento dei BB. CC. e dell’Identità Siciliana;

rileva quanto segue:

Per quanto riguarda la parte strutturale:

Agli atti non risulta prodotta documentazione alcuna riguardante le strutture del palco da montare per le manifestazioni. Pertanto non si è in grado di esprimere giudizio in merito e si rimane in attesa della relazione di calcolo e dei relativi grafici. In ogni caso all’atto del montaggio della struttura e prima del relativo uso dovrà prodursi un certificato a firma di tecnico abilitato che attesti il regolare montaggio rifacendosi agli schemi esecutivi di dettaglio che devono essere allegati allo stesso certificato;

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario:

Si rende essenziale acquisire una relazione tecnica descrittiva, nonché elaborati planimetrici in scala adeguata dai quali sia possibile evincere le altezze utili interne e le modalità di ventilazione degli ambienti accessori da asservire all’attività di pubblico spettacolo, nonché la capacità e l’ubicazione dei serbatoi di riserva idrica, le caratteristiche della pavimentazione dello spazio esterno riservato al pubblico e dei relativi percorsi di accesso. Si ritiene opportuno altresì valutare una diversa soluzione per i servizi igienici di riferimento per gli artisti;



COMUNE DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA
E DELLE INFRASTRUTTURE
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 48 riunione del 9.6.2016

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Agli atti risulta prodotta in data odierna unicamente la dichiarazione di conformità dell'impianto di Palazzo Riso, priva degli allegati obbligatori. Pertanto al fine di esprimere parere è necessario integrare la suddetta documentazione mancante e produrre una relazione tecnica relativa ad eventuali impianti aggiuntivi da realizzare per la manifestazione di che trattasi, attestante altresì la compatibilità fra gli impianti stessi;

Per quanto riguarda prevenzioni incendi:

Dalla documentazione agli atti non si evince il rispetto del D.M. 19 agosto 1996 e pertanto occorre produrre relazione tecnica integrativa a firma di tecnico abilitato dalla quale si evince il rispetto del suddetto D.M.

Per quanto riguarda la polizia municipale:

Ci si riserva di dare un parere compiuto dopo aver effettuato un sopralluogo;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Si prende atto della convenzione tra il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo Riso e la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana che sancisce l'accordo per l'utilizzo degli spazi al fine dell'organizzazione degli eventi oggetto della presente istanza. Si chiede la produzione della documentazione tecnica-descrittiva con una relazione tecnica esaustiva e adeguate planimetria in scala descrittiva dei luoghi;

Dichiarazioni del Presidente:

La Commissione, premesso quanto sopra, resta in attesa che venga prodotta la documentazione prescritta.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario