



# COMUNE DI PALERMO

## Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di riunione n. 55 del 5.07.2019

### Verbale n. 55

**Oggetto:** Impianto Sportivo “Piscina Olimpica Comunale” – Viale del Fante – Richiesta parere tecnico per proroga agibilità di pubblico spettacolo.

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **luglio** nel giorno **cinque** presso i locali presso i locali del Polo Tecnico di Vai Ausonia n. 69, giusta convocazione mezzo mail del 3.07.2019 si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano per una riunione i seguenti componenti:

L'Ing. Gaetano Russo – *Amm. Comunale - Membro Effettivo – Presidente Vicario*;  
L'Ing. Stefano Giambruno – *Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo*;  
Il Dott. Gioacchino Guagliardo – *ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo*;  
Il Dott. Pinomassimo La Rizza - *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;  
L'Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;  
Il P.I. Salvatore Maniscalco – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;  
L'Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;  
L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica)*;  
Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

#### **La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;  
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 30.09.2011;  
Visto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo – Allegato n.11 – Disciplina per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali e Luoghi di Pubblico Spettacolo”;  
Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;  
Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;  
Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;  
Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell’8.02.18;  
Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;  
Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18;  
I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “*la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura Civile ed all’art. 36 del Codice di Procedura Penale*” (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);  
Vista la nota n. 814693 del 21.06.2019 dell’Ufficio Sport e Impianti Sportivi a firma della Dirigente Dott.ssa Patrizia Milisenda, con la quale si chiede parere tecnico per proroga dell’agibilità di pubblico spettacolo per l’Impianto Sportivo di che trattasi fino al 31.07.2020;  
Visto il verbale di sopralluogo n. 43 del 02.04.15, con il quale questa Commissione esprime parere tecnico favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo sino al **31 gennaio 2016**;  
Visti i verbali n. 1 del 19.01.2017 (riunione) e n. 3 del 25.1.2017 (sopralluogo) con i quali questa Commissione ha espresso parere favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo sino al **31/03/2017**;  
Visto il verbale di riunione n. 67 del 20.07.17, con il quale questa Commissione esprime parere tecnico favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo sino al **30 giugno 2018**;  
Visto il verbale di sopralluogo n. 29 del 27.06.18, con il quale questa Commissione esprime parere tecnico favorevole all’agibilità di pubblico spettacolo sino al **30 giugno 2019**;  
Vista la documentazione prodotta in sede di sopralluogo:



# COMUNE DI PALERMO

## Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di riunione n. 55 del 5.07.2019

- Verbale di verifica biennale dell'impianto di terra ai sensi del DPR 462/01 prot. 97/500665/B del 3.11.17;
- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio prot. n. 18069 del 19.06.19;
- Determinazione Dirigenziale n. 7971 del 26.06.19 di presa d'atto riparazione straordinaria UPS della Piscina Comunale;
- Nota n. 2020 del 1.7.19 dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi a firma congiunta dei Capi Impianti relativa ai controlli dell'AMG e dell'organigramma aggiornato;

Visto il Verbale di sopralluogo n. 53 della C.C.V.L.P.S. dell'1.07.2019;

Vista la nota dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi recante prot. 842420 del 3.7.19 con la quale si trasmette:

- Piano SUES 118 recante prot. 1134 del 3.7.19 allegato alla superiore nota;
- Piano Assistenza Socio Sanitaria datato 3.7.19.

**Dall'esame tecnico di competenza in sede di riunione (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:**

### **Per quanto riguarda la parte strutturale:**

Facendo riferimento a quanto riportato nel precedente verbale di visita, prima delle ulteriori manifestazioni in programma dovranno essere risolte le problematiche dandone comunicazione con apposita relazione tecnica. In particolare dovrà essere prodotta a firma di tecnico abilitato una relazione che attesti il grado di manutenzione della copertura con particolare riferimento alla perfetta stabilità degli elementi di controsoffittatura;

### **Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:**

Preso atto della documentazione integrativa prodotta, agli atti, nulla osta per lo svolgimento delle manifestazioni in programma il 5, 6 e 7 luglio 19. Per le ulteriori manifestazioni in programma dovrà essere preventivamente prodotto il Piano Sanitario approvato;

### **Per quanto riguarda l'impianto elettrico:**

Si ribadisce quanto già dichiarato in sede di ultima visita;

### **Per quanto riguarda prevenzioni incendi:**

Nulla osta per lo svolgimento delle manifestazioni in programma il 5, 6 e 7 luglio 19. Per le ulteriori manifestazioni in programma dovrà essere preventivamente prodotta la documentazione aggiornata di cui al D.Lgs 81/08 e D.M. 10 marzo 98 ed in particolare una planimetria aggiornata con indicazione dei percorsi di esodo, dei moduli delle uscite di sicurezza e con il calcolo di capacità di deflusso;

### **Per quanto riguarda la polizia municipale:**

Per quanto di specifica competenza, in ordine alle refluenze sulla circolazione e sosta veicolare nella zona limitrofa e circostante, nulla da rilevare;

### **Per quanto riguarda l'aspetto acustico:**

Nulla da rilevare;

### **Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:**

Nulla da rilevare.

### **Conclusioni del Presidente:**

La Commissione, esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 141 del T.U.L.P.S. così come modificato dal DPR 311 del 2001 per la struttura denominata Impianto Sportivo "**Piscina Olimpica Comunale (Coperta)**" sita in Viale del Fante per lo svolgimento di manifestazioni sportive per i **giorni il 5, 6 e 7 luglio 19.**

La ricettività è stabilita in **919** (novecentodiciannove) spettatori. Sono previsti 6 (sei) posti ubicati a bordo piscina per diversamente abili.

Per lo svolgimento delle manifestazione di che trattasi dovranno essere rispettate le predette prescrizioni e le seguenti condizioni d'esercizio:

- Durante l'attività dovrà essere mantenuto in esercizio l'impianto di ricircolo dell'aria, previa verifica del suo corretto funzionamento;
- I cancelli esterni dovranno essere bloccati in posizione di massima apertura e presidiati;
- Tutte le uscite di sicurezza dell'impianto dovranno essere prive di qualunque serramento che ne impedisca l'utilizzo a semplice spinta;



# COMUNE DI PALERMO

## Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale di riunione n. 55 del 5.07.2019

- Nell'area esterna di pertinenza dell'impianto deve essere vietato il parcheggio di veicoli durante le manifestazioni sportive, ad eccezione degli stalli riservati alle persone diversamente abili e dei mezzi di soccorso ed emergenza;
- Prima di ciascuna manifestazione deve essere effettuata una sanificazione della struttura con particolare riferimento ai servizi igienici;
- L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto della normativa igienico-sanitaria ed annonaria;
- Il corretto posizionamento della segnaletica di sicurezza e quella relativa ai servizi igienici dovrà essere controllata preventivamente alle manifestazioni;
- Il sistema di ventilazione e climatizzazione dovrà essere opportunamente mantenuto e sanificato e sottoposto agli opportuni trattamenti per il rispetto di quanto previsto dal Decreto 5 agosto 2015 per la legionella;
- Dovrà essere garantito il rispetto del Piano Sanitario di cui agli atti.

**Letto, firmato e sottoscritto.**

**F.to il Presidente**

**F.to I Componenti**

**F.to Il Segretario**